



Registrazione Ispezione rete

Comune

Torre Orsaia

Impianto Torre Orsaia

Lunghezza Rete Ispezionata

Rete in BP

met

0

Rete in AP/MP

metr

12500

Elenco vie / strade ispezionate

Via / Strada	Ispezion e VSR mt.	Ispezion e PED mt.	Impratic abile mt.	Rete	Data Ispezione	Codice Fuga	Note / Dati Classificazione Fughe
P.zza Cairoli	0	0	0	MP	30/07/2013		
P.zza Carmine	0	0	0	MP	30/07/2013		
P.zza Croce	0	0	0	MP	30/07/2013		
P.zza Lorenzo Padulo	0	0	0	MP	30/07/2013		
P.zza Michelangelo	0	0	0	MP	30/07/2013		
Via De Gasperi	0	0	0	MP	30/07/2013		
Via Amendola	0	0	0	MP	30/07/2013		
Via Bussento	0	0	0	MP	30/07/2013		
Via C. Battisti	0	0	0	MP	30/07/2013		
Via C. Pisacane	0	0	0	MP	30/07/2013		
Via D. Alighieri	0	0	0	BP	30/07/2013		
Via Diaz	0	0	0	MP	30/07/2013		
Via Duca D' Abruzzi	0	0	0	MP	30/07/2013		
Via Fontana	0	0	0	MP	30/07/2013		
Via G. Pascoli	0	0	0	MP	30/07/2013		
Via Garibaldi	0	0	0	MP	30/07/2013		
Via Gelsò	0	0	0	MP	30/07/2013		
Via Lamie	0	0	0	MP	30/07/2013		
Via Lucana	0	0	0	MP	30/07/2013		
Via Marconi	0	0	0	MP	30/07/2013		
Via Pagano	0	0	0	MP	30/07/2013		
Via Petrosa	0	0	0	MP	30/07/2013		
Via Pulsaria	0	0	0	MP	30/07/2013		
Salita Belvedere	0	0	0	MP	30/07/2013		
Via San Lorenzo	0	0	0	MP	30/07/2013		
Via San Rocco	0	0	0	MP	30/07/2013		
Via Timpa	0	0	0	MP	30/07/2013		
Via V. Emanuele	0	0	0	MP	30/07/2013		
Via Costa Carrara	0	0	0	MP	30/07/2013		
P.zza San Leonzio	0	0	0	MP	30/07/2013		
Via San Leonzio	0	0	0	MP	30/07/2013		
Via Caputo	0	0	0	MP	30/07/2013		
Loc. San Vito - Via San Vito	0	0	0	MP	30/07/2013		
Via Roma	0	0	0	MP	30/07/2013		
Via Santa Caterina	0	0	0	MP	30/07/2013		
Loc. Petrusi - Via Petrusi	0	0	0	MP	30/07/2013		
Loc. Viccole - Via Viccole	0	0	0	MP	30/07/2013		
P.zza Aldo Moro	0	0	0	MP	30/07/2013		
Castel Ruqgero - Via Concordia	0	0	0	MP	30/07/2013		
Castel Ruqgero - Via S. Maria d. Nevi	0	0	0	MP	30/07/2013		
Castel Ruqgero - Via Giarabubo	0	0	0	MP	30/07/2013		
Castel Ruqgero - Via Napoli	0	0	0	MP	30/07/2013		
Castel Ruqgero - Via S. Sofia	0	0	0	MP	30/07/2013		
Castel Ruqgero - Via Leopardi	0	0	0	MP	30/07/2013		
Castel Ruqgero - Via Calvario	0	0	0	MP	30/07/2013		
Castel Ruqgero - Corso Umberto I°	0	0	0	MP	30/07/2013		
Castel Ruqgero - Via Gondar	0	0	0	MP	30/07/2013		
Castel Ruqgero - Via Indipendenza	0	0	0	MP	30/07/2013		
	0	0	0	BP	30/07/2013		
	0	12500	0	MP	30/07/2013		

Elenco vie / strade ispezionate

Via / Strada	Ispezion e VSR mt.	Ispezion e PED mt.	Impratic abile mt.	Rete	Data Ispezione	Codice Fuga	Note / Dati Classificazione Fughe
--------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	------	-------------------	----------------	-----------------------------------

L'Addetto Tecnico (firma leggibile):

Casagrande

Ing. Capiello

Responsabile COR

NOTE

RIEPILOGO METRICO CONTABILE

	BP	MP	DATI DI FATTURAZIONE
Totale Rete ispezionata con veicolo:	0	0	0
Totale Rete ispezionata a piedi:	0	12500	12500
Totale Rete non accessibile	0	0	
Totale Tratte in Doppia Tubazione	0	0	
Totale Fughe Classificate	0	0	0

ATTIVITA' SVOLTA

Ispezione delle reti di BASSA e MEDIA / ALTA PRESSIONE di distribuzione gas metano conformemente alle direttive della delibera 120/08 ed ausilio delle seguenti attrezzature:

- Ispezione con veicoli cercafughe TDW VSR 2000 MK2 equipaggiati con rilevatore a ionizzazione di fiamma e veicoli TDW DIGITEC INSPECTRA.

- Ispezione pedonale con strumento a ionizzazione di fiamma Ioniflam matricola IF1-0012 e strumenti a diodo laser INSPECTRA.

- Sondaggio presunte fughe con carrello attrezzato per la perforazione servoassistita ed in sicurezza del suolo e misurazione dei valori di concentrazione con strumento esplosimetro TDW CATEX+.

A cura di:



T.D. WILLIAMSON ITALIANA S.r.l.
Via G. Pastore 12/A
29029 NIVIANO (PC)
T. 0523-952129 F. 0523-957811
E-mail: info@tdwilliamson.it